



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП002.Н.02042

Зарегистрирован в Государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 05.02.2007

Действителен до 05.02.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом
 образец: материал рулонный кровельный и гидроизоляционный

(Наименование продукции)

наплавляемый битумно-полимерный марок Унифлекс К и Унифлекс П

технические условия ТУ 5774-001-17925162-99*

57 7440

(Код ОКП)

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии)

(Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

(Обозначение НД)

технических условиях ТУ 5774-001-17925162-99*

группа Г4 по НПБ 244-97 (сильногорючий по СНиП 21-01-97*),

группа В3 по НПБ 244-97 (легковоспламеняемый по СНиП 21-01-97*),

группа РП4 по НПБ 244-97 (сильнораспространяющий пламя по поверхности по
 СНиП 21-01-97*)

Сертификат распространяется на серийный выпуск

(Серийное производство;

при добровольной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск", ОКПО 58242937

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 140224, Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка, 5В,
 тел. (495) 956-21-96, факс: (49644) 4-89-93

(Юридический адрес)

Изготовитель

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск", ОКПО 58242937

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 140224, Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка, 5В,
 тел. (495) 956-21-96, факс: (49644) 4-89-93

(Юридический адрес)



№ 0219129



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Приложение к приказу МЧС России от 08.07.2002 г. № 320 "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации" (п. 5 комментариев) Технические условия ТУ 5774-001-17925162-99* НПБ 244-97 п. 2.2 Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1862 от 01.02.2007 г.	МЧС России ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" ГУТПС МВД России ОС ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал) ССПБ.RU.ОП.002 от 23.06.2005 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:

Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности.

(Обозначение нормативных документов)

Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования."

(Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.03 г. № 312)

Описание местонахождения знака соответствия

рядом с товарным знаком завода-изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации. вылавшим сертификат.

Сертификат выдан органом по сертификации **Федерального** государственного учреждения

(Наименование органа по сертификации,

"Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной

выдавшего сертификат, адрес, № в Госреестре)

обороны **МЧС России"** (Санкт-Петербургский филиал), регистрационный индекс ССПБ.RU.ОП.002,

Россия, 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 35,

тел. (812) 441-07-41, факс: (812) 441-11-71

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

(Подпись)

(Подпись)

В.С. Махин

(Инициалы, фамилия)

И.Б. Алексеенко

(Инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территории Российской Федерации.